



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 14990 от 24 марта 2022 г.

Срок действия до 18 августа 2026 г.

Наименование типа средств измерений:

Трансформаторы тока ТЛП-10

Производитель:

ООО «Электрощит-К», п. Бабынино, Калужская обл., Российская Федерация

Документ на поверку:

ГОСТ 8.217-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки»

**ЭК.1.761.000 ПМ5 «Методика поверки трансформаторов тока ТЛП-10»
(для трансформаторов тока со значениями номинального первичного тока,
отличными от ряда номинальных значений согласно ГОСТ 7746-2001)**

Интервал времени между государственными поверками **96 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 24.03.2022 № 27

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак