



**АГЕНТСТВО
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ТОРГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
(ТАДЖИКСТАНДАРТ)**



СЕРТИФИКАТ

о признании утвержденного типа средств измерений
**THE CERTIFICATE ON RECOGNITION OF THE
APPROVED TYPE OF MEASURING INSTRUMENTS**
RU.C.999.A № 970

Срок действия до 6 июня 2026 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов экспертизы НТД признан утвержденный тип трансформаторов тока ТЛО-10

(наименование средства измерений)

ООО «Электроцит-К», Бабынинский р-н, Калужская обл, Российская Федерация

(наименование предприятия-изготовителя)

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № Т.04-970-23 и допущен к применению в Республике Таджикистан.

При эксплуатации средства измерений подлежат обязательной государственной поверке.

Межповерочный интервал установлен при утверждении типа – 4 года.



Директор

М.П.

Абдулвахобзода Т. Н.

« 20 » 01 2023 г.

Продлен до

« _____ » _____ 20 г.

« _____ » _____ 20 г.