

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
технической
Департамента
политики

Управления
политики
технической

ПАО «Россети»



А.Г. Картушин

21 октября 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 13-167/19**

Срок действия с 21.10.2019 г. по 21.10.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока с литой изоляцией типов:

- ТЛО-10 М, внутренней установки, на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток от 5 до 4000 А, ток термической стойкости 40 кА в течение 1 с (23 в течение 3 с), климатического исполнения У, УХЛ и категории размещения 2, 3 и ТЛО-10 МН, наружной установки, на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток от 5 до 3000 А, ток термической стойкости 40 кА в течение 1 с (23 в течение 3 с), климатического исполнения У, УХЛ и категории размещения 1 изготавливаемые по ТУ 3414-003-52889537-01 (изм. 31);
- ТЛО-24 М, внутренней установки, на номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток от 5 до 2000 А, ток термической стойкости 31,5 кА в течение 1 с (18,2 в течение 3 с), климатического исполнения У, УХЛ и категории размещения 2, 3 и ТЛО-24 МН, наружной установки, на номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток от 5 до 3000 А, ток термической стойкости 31,5 кА в течение 1 с (18,2 в течение 3 с), климатического исполнения У, УХЛ и категории размещения 1 изготавливаемые по ТУ 3414-024-52889537-07 (изм. 17);
- ТЛО-35, внутренней установки, на номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток от 5 до 3000 А, ток термической стойкости 60 кА (в течение 3 с), климатического исполнения У, УХЛ и категории размещения 2, 3 изготавливаемые по ТУ 3414-035-52889537-07 (изм. 16)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-К^о»
(ООО «Электрощит-К^о») Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Советская. 24

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-К^о»
(ООО «Электрощит-К^о») Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.
Советская. 24