

для внутреннего пользования ООО «Электроцит-К^о»

ТВ-ЭК-_____

Серия № _____

Заводской № _____



ООО «Электроцит-К^о»



Трансформатор тока

ТВ-ЭК

ПАСПОРТ

ЭК.1.770.010 ПС

Адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 249210, Калужская обл., п. Бабынино, ул. Советская, 24
телефон (48448) 2-17-51, факс (48448) 2-24-58
Офис в г.Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34
тел. (495) 719-77-00, 719-79-02

1. Общие сведения об изделии

Трансформатор тока ТВ-ЭК _____ У ТУ 3414-009-52889537-08

Заводской номер № _____ Дата изготовления _____

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра	Вторичные обмотки				
	1И1-1И2	2И1-2И2	3И1-3И2	4И1-4И2	5И1-5И2
Номинальный первичный ток, А					
Номинальный вторичный ток, А					
Класс точности					
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки измерения, $K_{Бном}$					
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки защиты, $K_{ном}$					
Вторичная нагрузка при $\cos\varphi=0.8$					
Напряжение намагничивания, В					
Ток намагничивания, А					
Сопротивление постоянному току, мОм					
Ток термической стойкости $I_{терм}$, кА (кратность)					
Длительность протекания $I_{терм}$, Сек.					
Климатическое исполнение					

Масса трансформатора, кг, (не более) _____

3. Комплектность

Трансформатор тока _____ 1шт
Паспорт _____ 1шт
Руководство по эксплуатации _____ согласно заказ-наряду

4. Гарантия изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу трансформатора при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, демонтажа и хранения, указанные в Руководстве по эксплуатации ЭК.1.770.010 РЭ

Гарантийный срок эксплуатации – 5,5 года со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента изготовления.

5. Свидетельство о приемке

Трансформатор тока соответствует требованиям ТУ 3414-009-52889537-08 и признан годным для эксплуатации.

Декларация о соответствии № РООС.RU.ME65.Д.00567 до 21.07.2019

Зарегистрирован в Госреестре средств измерений под № 74600-19

Сертификат об утверждении типа средств измерений СО.С.34.158.А №73445

Ответственный за проведение испытаний _____
подпись _____ Ф.И.О. _____ дата _____ штамп ЛПИ

Трансформатор прошел первичную поверку по ИЦРМ-МП-205-18

Межповерочный интервал – 8 лет

Поверитель _____ Оттиск поверительного
подпись _____ Ф.И.О. _____ дата _____ клейма

Ответственный за приёмку _____
подпись _____ Ф.И.О. _____ дата _____ штамп ОТК

6. Сведения о консервации и упаковке

Ответственный за консервацию и упаковку _____
подпись _____ Ф.И.О. _____ дата _____